



Gebruiksaanwijzing: membraclean Drinkwaterbehandeling 'Dierlijk goed'

Gebruiksklare oplossing voor dosering in drinkwaterinstallaties, drinkbakken, drinkvaten, drinkflessen enz. Per liter drinkwater wordt 2 ml membraclean aanbevolen.

Voor de eerste vulling van grote vaste tanks, bijvoorbeeld in de wei, raden wij een drinkwaterreiniging van de tank aan. De drinkwaterreiniging van verswatertanks wordt in twee fasen uitgevoerd.

In fase 1 (drinkwaterreiniging) wordt met een hogere concentratie, maar strikt volgens de drinkwaterverordening, gereinigd. Hierbij worden vuilafzettingen en biofilms in de tank afgebroken. In deze fase kan het drinkwater al gebruikt worden en hoeft het bedrijf niet onderbroken te worden. Afbraakproducten en gedode ziekteverwekkers zijn volledig ongevaarlijk.

In fase 2 (blijvende behandeling bij het vullen van de tank) wordt de concentratie verlaagd. Daarmee wordt gewaarborgd dat nieuwe bacteriële inbreng wordt geëlimineerd. Zelfs als het drinkwater uit een betrouwbare bron komt, moet het worden behandeld, omdat bij het vullen en beluchten van de tank, dus tijdens de wateropname of waterafname, ziektekiemen opnieuw kunnen binnendringen.

Toepassing in drinkbakken en vrijstaande troggen:

In drinkbakken en vrijstaande troggen wordt het desinfectiemiddel telkens bij het vullen aan het verswater toegevoegd. De dosering bedraagt 0,2 %, dat komt overeen met 2 ml op 1 liter verswater. Voor een nauwkeurige dosering gelieve de tabel te raadplegen.

Verswaterhoeveelheid	1,0% (eerste vulling tanks) membraclean	0,2 % permanent gebruik membraclean
1 Liter	10 ml	2 ml
5 Liter	50 ml	10 ml
10 Liter	100 ml	20 ml
20 Liter	200 ml	40 ml
25 Liter	250 ml	50 ml
50 Liter	500 ml	100 ml
100 Liter	1L	200 ml
150 Liter	1,5 L	300 ml



Gebruiksaanwijzing: membraclean Drinkwaterbehandeling 'Dierlijk goed'

Toepassing in drinkwaterleidingen:

Voor de toepassing in drinkwaterleidingen zijn verschillende doseermogelijkheden beschikbaar, die individueel aan de situatie kunnen worden aangepast. Wij ondersteunen u graag bij de planning en bieden u complete oplossingen aan. Neem contact met ons op via info@membraclean.de.

Inwerktijd:

membraclean werkt vanaf een inwerktijd van minimaal 30 seconden!

Samenstelling:

<1,0 g/kg actief chloor, vrijgezet uit hypochloorzuur

<10 g/kg natriumchloride (keukenzout)

Water

Stofnaam:

actief chloor, vrijgezet uit hypochloorzuur

membraclean drinkwaterbehandeling 'Dierlijk goed' is toegelaten en is in productklasse PT 05 bij de centrale meldkamer voor biociden BAuA (Federale Dienst voor Arbeidsbescherming en Arbeidsgeneeskunde) correct geregistreerd.

BAuA-nummer: N-98545

De registraties bij de BAuA kunnen openbaar worden geraadpleegd!

Veiligheid:

membraclean mag niet in handen van kinderen komen. Bij contact met de ogen met veel water spoelen. Eerste hulp: geen bijzondere maatregelen nodig, bij klachten een arts raadplegen.

Houdbaarheid:

Bij correcte opslag is het product 18 maanden houdbaar. De exacte vervaldatum vindt u op het etiket aan de onderkant van de verpakking. Na opening binnen 6 maanden verbruiken.

membraclean koel en donker bewaren, beschermen tegen direct zonlicht!

Verwijdering:

Inhoud en verpakking gelieve volgens de plaatselijke voorschriften afvoeren of retourneren.

QND Vertriebs GmbH
Görlitzer Weg 21
44625 Herne

Telefon: +49 (0)2323-137 50 40
E-Mail: info@membraclean.de
Web: <https://www.membraclean.de>

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Gebruiksaanwijzing: membraclean Drinkwaterbehandeling 'Dierlijk goed'

Toelating:

membraclean-producten voldoen aan Verordening (EU) 528/2012 voor biociden en aan Uitvoeringsverordening (EU) 2021/347.

Alle membraclean-drinkwaterbehandelingsproducten voldoen aan de Duitse drinkwaterverordening (inclusief het minimalisatiegebod).

QND Vertriebs GmbH Telefoon: +49 (0)2323-137 50 40
Görlitzer Weg 21 E-Mail: info@membraclean.de
44625 Herne Web: <https://www.membraclean.de>

Biociden voorzichtig gebruiken. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

QND Vertriebs GmbH
Görlitzer Weg 21
44625 Herne

Telefon: +49 (0)2323-137 50 40
E-Mail: info@membraclean.de
Web: <https://www.membraclean.de>

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.