Produktbezogene Sicherheitsinformationen

membraclean Trinkwasserleitungs- und Tankdesinfektion | DE | Stand: 12.11.2026

Artikel/SKU	2201020
Produkt	1 Liter membraclean Trinkwasserleitungs- und Tankdesinfektion
Lieferumfang	1 x 1 Liter; kein Kombi-Set, kein Befüllset
Produktart	Gezielte Desinfektion von Trinkwasserleitungen und Tanks
Registrierung	BAuA N-114933 (laut aktueller Shopify-Produktbeschreibung)
Ansprechpartner	QND Vertriebs GmbH | vertrieb@membraclean.de

Vorgesehene Anwendung

Zur gezielten Desinfektion von geeigneten Trinkwassertanks sowie den angeschlossenen wasserführenden Leitungen, Schläuchen, Pumpen, Boilern, Armaturen und Entnahmestellen. Weitere in den Anwendungshinweisen beschriebene Einsatzbereiche umfassen geeignete Lebensmittel- und Getränkeleitungen, Schankanlagen, Lebensmittelbehälter, Produktionsanlagen im Lebensmittelbereich sowie geeignete Tiertränkeanlagen. Nicht zur dauerhaften Trinkwasseraufbereitung bestimmt.

Anwendung und Dosierung

Vor der Behandlung Rückstände anderer Reinigungsmittel vollständig entfernen. Trinkwassertanks und Leitungssysteme gemäß Produktbeschreibung bei normaler Verschmutzung mit 10 ml je Liter Wasser (1:100) und bei starker Verschmutzung mit 20 ml je Liter (1:50) behandeln; mindestens 5 Minuten einwirken lassen. Für Lebensmittelbereiche gelten abweichende Dosierungen und Einwirkzeiten. Alle Entnahmestellen öffnen, damit die Anwendungslösung das komplette System erreicht. Anschließend vollständig entleeren. Maßgeblich sind Etikett und gültige Anwendungshinweise.

Wichtige Sicherheitsangaben

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Von Kindern fernhalten. Augenkontakt vermeiden; bei Kontakt sorgfältig mit Wasser ausspülen. Nicht mit anderen Reinigungsmitteln oder Chemikalien mischen. Produkt sachgerecht und in der Originalverpackung aufbewahren. Vor Anwendung Werkstoffverträglichkeit und Vorgaben des Anlagenherstellers prüfen.

Wirkstoff und Grenzen

Laut Shopify-Produktbeschreibung: Aktivchlor, freigesetzt aus Hypochlorsäure, weniger als 1,0 g/kg; Natriumchlorid, weniger als 10 g/kg; Wasser. Die Desinfektion ersetzt keine mechanische Reinigung bei Ablagerungen und entfernt keine gelösten chemischen Schadstoffe. Dieses Blatt ist kein Sicherheitsdatenblatt und ersetzt keine gefahrstoffrechtliche Kennzeichnung.

Verbindliche Unterlagen

Anwendungshinweise Trinkwasserleitungs- und Tankdesinfektion, Ausgabe 09/2026; Sicherheitsdatenblatt, Ausgabe 08/2026. Bei Abweichungen gelten die Originaletiketten und die freigegebenen Herstellerunterlagen.

Ergänzendes, produktspezifisches Informationsblatt zur fachlichen Prüfung und Freigabe vor Veröffentlichung. Keine eigenständige GPSR-Konformitätsbescheinigung.